

## 不具合機及び代替機管理表

御記入日	2019年 3月 15日
貴社名	株式会社クロスリンク
御担当者様	露口 昌二

パウコン型式	Cluster Controller
パウコン機械色	
シリアル番号	00358 3015356143
エラーコード	
LEDコード	

### 発生不具合の詳細及び経緯

2024年3月15日記入 クラスターコントローラーを有償でデータマネージャーに交換作業して(電話にて設定方法相談終了して)壁掛けにしようとしたら翌日より電源はいらなくなりました。SMAの寺坪様に相談しており交換との見解をいただきました。

### 設置場所住所

大阪府和泉市納花町406-18-1その他

### 設置業者様名

株式会社クロスリンク

### 代替機配送先住所／会社名／宛名／電話番号

〒594-0006 大阪府和泉市尾井町1-2-5 株式会社クロスリンク 露口昌二 070-3364-7691

### SMAジャパン記入欄(代替機シリアル番号／機械色 など)

### 送信先

E-Mail: service@sma-japan.com

FAX : 03-3451-9432